



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97, E-mail: krsk@enis.gosnadzor.ru <http://enis.gosnadzor.ru/>
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

г. Заозерный, ул. Калинина, 2
(место составления акта)

19 января 2017 г.
16 час. 00 мин.

**Акт проверки
органом государственного контроля (надзора)
юридического лица
№ 14/8/4809/2017**

По адресу: 663960, Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозерный, ул. Калинина, 2.
На основании: распоряжения 4809-р/кр от 23.12.2016 г. и.о. заместителя руководителя
Енисейского управления Ростехнадзора Капица С.В. была проведена плановая документарная
проверка в отношении: муниципального бюджетного учреждения "Комплексный центр
социального обслуживания населения" Рыбинского района (далее МБУ «КЦСОН» Рыбинского
района).

Дата и время проведения проверки:
С 10⁰⁰ «18» января по 16⁰⁰ «19» января 2017 г.

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня.

Акт составлен: Восточным территориальным отделом Енисейского управления
Ростехнадзора.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(а):

Директор МБУ «КЦСОН» Рыбинского района ✓

(подпись)

Уралова Т.В.

18.01.2017 г. 10 час. 00 мин.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: не требуется.

Лицо, проводившее проверку:

государственный инспектор Восточного территориального отдела Енисейского управления
Ростехнадзора Пиро Андрей Васильевич

При проведении проверки присутствовал(а):

Директор МБУ «КЦСОН» Рыбинского района Уралова Татьяна Владимировна

В ходе проведения проверки выявлено следующее:

Сведения о проверяемой организации

Адрес юридического лица: 663960, Красноярский край г. Заозерный ул. Фабричная, 11
Местонахождение, почтовый адрес 663960, Красноярский край г. Заозерный ул. Фабричная, 11

Реквизиты:

ОГРН 1052448012286, ИНН/КПП 2448000127/244801001,
ОКПО 78452654 ОКВЭД 85.3 ОКТМО 04647434 БИК 040407001
р/с 40701810604071000527 отделение Красноярск г. Красноярск,

Директор МБУ «КЦСОН» Рыбинского района Уралова Татьяна Владимировна, действует на основании Устава, утверждённого приказом управления социальной защиты населения администрации Рыбинского района от 25.11.2015 г. № 169-о.
тел. (8-391-65) 2-50-73, эл.адрес: volfvi@krasmail.ru

Согласно контракта энергоснабжения № 151 от 21.01.2016 г. заключённого с ПАО «Красноярскэнергосбыт», актов балансовой принадлежности и границ ответственности обслуживания электрических сетей и электрооборудования между ПО ЮВЭС ОАО «МРСК Сибири» «Красноярскэнерго» и МБУ «КЦСОН» Рыбинского района от 30.11.2011 г. № СО 6.595/0,

контракта на теплоснабжение и поставку горячей воды № 268 от 21.01.2016 г. с АО «КРАСЭКО», акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности обслуживания тепловых сетей б/н от 21.10.2011 г.,

контракта № 32/2016 г. на холодное водоснабжение с ООО «Заозерновский Водоканал», акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности обслуживания водопроводных сетей от 01.01.2017 г.,

и распоряжения № 337 от 21.04.2015 г. о передачи муниципального имущества Рыбинского района Красноярского края в оперативное управление МБУ «КЦСОН» Рыбинского района учреждение ведёт эксплуатацию 2-х зданий в г. Заозерный (административное здание 2-этажное г. Заозерный ул. Фабричная, 11 и автомобильный гараж в г. Заозерный ул. 40 лет Октября, 37 Б) и расположенных в них электрических сетей и электрооборудования, водопроводных сетей, тепловых сетей и тепловых установок.

Краткая характеристика установленного оборудования

Установленная мощность: электрическая – 89,3 кВт.

Электроснабжение учреждения осуществляется:

- от КТПН № 3-03-4/400 кВ по ВЛ-0,4 кВ административное здание в г. Заозерный ул. Фабричная, 11. (ПО ЮВЭС Рыбинский РЭС)

- от ЗТП № 4-01-7/630 кВ по ВЛ-0,4 кВ автомобильный гараж в г. Заозерный ул. 40 лет Октября, 37 Б. (ПО ЮВЭС Рыбинский РЭС)

Протяженность находящихся на балансе кабельных и воздушных ЛЭП напряжением 0,4 кВ – 0,04 км

Протяженность находящихся на балансе кабельных и воздушных ЛЭП напряжением 10 кВ - нет
Источники электроснабжения на балансе и в эксплуатации – нет.

Другие характеристики предприятия:

Общая численность – 141 чел.

Перечень нежилых зданий, сооружений потребляющих централизованный энергоресурс (наименование объекта, вид права владения, собственник объекта, площадь объекта, год ввода в эксплуатацию, адрес объекта).	Наличие централизованного снабжения ресурсом/оснащённость и место установки приборов учёта		
	Электрическая энергия	Тепловая энергия	Вода
Нежилое административное здание 2-этажное (оперативное управление, собств. администрации Рыбинского района Красноярского края) S=1764,9 м ² ,	да/да ВРУ-0,4 кВ здания Меркурий 230 АМ-03 3х230-400 V 1(7.5)А зав. № 09840248 кл. 1,0, гос.пов.-IV кВ, 2011 Т/Т т-0,66 УЗ	да/да	да/да

Корпус Б г.в. 1951, Корпус Б2 г.в.1989 663960, Красноярский край г. Заозерный ул. Фабричная, 11	150/5 3 шт.		
Нежилое здание гаража 1-этажное (оперативное управление, собств. администрации Рыбинского района Красноярского края) S=104,9 м ² , г.в. н/д, 663960, Красноярский край г. Заозерный ул. 40 лет Октября, 37 Б	да/да ВРУ-0,22 кВ гаража СЕ 101 230 V 5-60 А зав. № 007789085003499 кл. 1,0, гос.пов.–IV кВ, 2014	да/нет	да/да

Количество вводов электрической энергии – 2 шт., из них оборудованных приборами учета – 2 шт.

Сведения о потреблении электроэнергии:

2014 год – 40.207 тыс.кВт*ч;

2015 год – 32,909 тыс.кВт*ч;

2016 год - 33,697 тыс.кВт*ч;

Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности утверждена 31.12.2012 г., период реализации 2013 — 2018 г.г.

Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности не соответствует требованиям федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009г.

В плановых мероприятиях программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, не указаны ожидаемые результаты (в натуральном и стоимостном выражении), включая экономический эффект от проведения этих мероприятий;

Первое обязательное энергетическое обследование МБУ «КЦСОН» Рыбинского района проведено ООО «СибЭнергоСбережение 2030» (св-во о регистрации в СРО № 0027-2010-2466229600-01) (энергетический паспорт Рег.№ 024-054-2013/0703, ноябрь, 2013 г.)



- **выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:**

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа , и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лицо, допустившее нарушение
1.	Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности не соответствует требованиям действующего законодательства: В мероприятиях программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, не указаны ожидаемые результаты (в натуральном и стоимостном выражении), включая экономический эффект от проведения этих мероприятий;	ст. 25 Федерального закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»	МБУ «КЦСОН» Рыбинского района

Выводы

1. Законодательство Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в учреждении в части соответствия программы в области энергосбережения требованиям закона не соблюдено.


Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена:

 _____ Пиро А.В. ✓  _____ Уралова Т.В.

Прилагаемые к акту документы: предписание № 14/8-Э от 19.01.2017 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор Восточного территориального отдела

 _____
подпись

Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	98	А.В. Пиро
---	----	-----------

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор МБУ «КЦСОН» Рыбинского района Уралова Татьяна Владимировна

«19» января 2017 г.  _____
(подпись)

М.П.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в центральный аппарат Ростехнадзора или территориальный орган Ростехнадзора в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. К возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.